АКТ № 7
освидетельствования скрытых работ по договору подряда от 01.11.2026 № 31

г. Москва «23» ноября 2026 г.

Заказчик Орлов Дмитрий Сергеевич и представитель подрядчика ООО «Пример-Строй» (ИНН 7700000031) прораб Соловьёв Артём Игоревич составили акт о том, что подрядчик предъявил к осмотру работы, которые будут закрыты последующими работами, на объекте по адресу: г. Москва, ул. Образцовая, д. 31, кв. 7.

№	Вид работ, место	Материалы и документы	Результат осмотра
1	Гидроизоляция пола ванной (площадь 6 кв. м), обмазочная, 2 слоя	Гидроизоляционная смесь «Образец-Гидро», партия 314, паспорт качества	Слой сплошной, толщина 2 мм, заход на стены 20 см, дефектов нет
2	Трубы холодного и горячего водоснабжения под плиткой, ванная	Труба PP-R 20 мм, сертификат № 0314	Опрессовка 10 атм, 30 мин: давление не упало

Работы выполнены по смете (приложение № 1 к договору) в период с 18.11.2026 по 22.11.2026 в соответствии с условиями договора. Отступлений от сметы нет.

Разрешается выполнение последующих работ: укладка плитки на пол и стены ванной комнаты. К акту приложены фотографии скрытых работ (8 снимков) и паспорт качества материала.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Подписи сторон подтверждают, что до закрытия работ заказчик их видел и замечаний не имеет.

Заказчик:
Орлов Д. С.

_____ / Д. С. Орлов

Подрядчик:
ООО «Пример-Строй», прораб

_____ / А. И. Соловьёв

ПРОТЕКТОР